

ООО "Малопургинское"  
Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Малопургинское»

427820 Удмуртская Республика  
с. Малая Пурга ул. Северная, 1  
ИНН 1821011519 КПП 182101001  
ОГРН 1131821000740  
Тел/факс (834138) 4-13-81  
Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016г.

Главе Администрации  
МО «Малопургинский район»  
С.И. Ководкиной


Уважаемая Светлана Ивановна

На Ваш запрос ( письмо № 02-25-2324 от 05.07.2016г.) сообщая :

Возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения

1. д. Старая Бурожикья - имеется , СКВ. № 1533 , дебит скважины 6 м3. Члс.
2. д.Средние Юри , ул. Центральная, - сети принадлежат СПК, информацией не владеем;
3. с. Кечево ул. Клубная – сети не наши , информацией не владеем;
- ✓ 4. д. Баграш-Бигра , ул. Западная – возможности присоединения нет, в виду недостаточности дебита скважины.
5. д. Старая Мосья , ул. Березовая – имеется , скв. № 2923 , дебит – 7.2 м3, скв. 1915 - дебит 4 м.3.
6. с. Малая Пурга - возможно при условии прокладки нового водопровода и строительстве новой скважины и водонапорной башни.
7. д. Нижнее Кечево – информацией не владеем .

Директор ООО «Малопургинское»



И.И. Тихонов

02-25-3670  
05.07.2016



Филиал «Удмуртэнерго»  
ПО «Ожидые электрические сети»  
Малоपुरгинский РЭС  
427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10  
Телефон 4-10-49  
Факс 4-10-36, 4-20-56  
e-mail [sklppr@udmres.udmenc.ru](mailto:sklppr@udmres.udmenc.ru)

Главе  
МО «Малоपुरгинский район»  
С.И.Колодкиной

№ 12-11-1-06/6 от 03.02.2017 г.

Уважаемая Светлана Ивановна

Малоपुरгинский РЭС на Ваш запрос №02-25-2323 от 05.07.2016г. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, расположенных по адресу:

1. Д. Нижнее Кечево в 300 метрах по направлению на северо-запад от адресного ориентира Д. Нижнее Кечево ул. Тракторная, 53. Кадастровые номера 18:16:092001:1020, 18:16:050001:467. Предполагаемая нагрузка -100 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для животноводства. Бывшие фермы СПК «Новый Мир»-строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП № 239, ТП возможно.
2. Д. Иваново-Самарское, ул.Заречная, д.19в. Кадастровый номер 18:16:028001:568. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства-строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 361, ТП возможно.
3. с. Малая Пурга земельный участок с кадастровым номером 18:16:080001:297(3 км) для производственных нужд. Предполагаемая нагрузка -25 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3-ближайшая сетевая компания РЖД, ТП от объектов МП РЭС невозможно.
4. Д. Старая Бурожикья, северо-восточная часть населенного пункта для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер 18:16:062001:199. Предполагаемая нагрузка -25 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3- строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 8, ТП возможно.
- ✓ 5. Д. Баграш-Бигра, ул. Западная, 31, для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 18:16:006001:634. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства- строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 438, ТП возможно.
6. Д. Средние Юри, ул. Центральная, 41б, для размещения магазина. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3- строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 236, ТП возможно.

Начальник Малоपुरгинского РЭС

А.П.Чернов.

Администрация Малоपुरгинского района
Вх. № 10205-638
17.02.2017



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК»

(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

ПРЕДПРИЯТИЕ  
В Г. ИЖЕВСКЕ

Главе администрации  
муниципального образования  
«Малонургинский район»  
Колодкиной С.И.

Ул. Гагарина, д. 73, г. Ижевск, Удмуртская республика, РФ, 526019  
Тел: (3412) 939 200, (3412) 667 793, факс: (3412) 668 000  
E-mail: info@gazprom-izh.ru  
ОКПО 03257538 ОГРН 1021801142142 ИНН 1826000214

№

на №

01

На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям  
следующих объектов, сообщаем:

1. д. Старая Жикья, северо-восточная часть населенного пункта для хранения и переработки с/х продукции, точка подключения – для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
- ✓ 2. д. Баграш-Бигра, ул. Западная, 31, точка подключения - д. Баграш-Бигра, ул. Западная, газопровод подземный Ø 63 ПС, Р – 0,002 МПа.
3. д. Старая Монья, ул. Березовая, 23, точка подключения отсутствует.
4. д. Нижнее Кечево, 2 участка расположенные в 300м на северо-запад от ул. Тракторной, 53, точка подключения – для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
5. с. Малая Пурга, ул. Заречная, 1, лыжная база с предполагаемой нагрузкой 14,2 м3/час, точка подключения - с. Малая Пурга, ул. Заречная, газопровод подземный Ø 110 ПС, Р – 0,002 МПа.

Начальник Малонургинской  
газовой службы

В.И. Васильев

