

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз)

«Югдон»

ИНН 181600688 КПП 181601001

ОГРН 1021800642720

427811 УР, Малопургинский район,  
д. Иваново-Самарское

Р/с 40702810558130100137

Удмуртское ОСБ №8618 г. Ижевск

Малопургинский филиал №141

К/с 3010181040000000601

БИК 049401601

*№ 48 16.05.2016*

Главе муниципального образования

«Малопургинский район»

Колодкиной С.И.

Правление СПК «Югдон» сообщает, что не возражает подключению (техническому присоединению) к сетям водоснабжения. Стоимость подключения 3000-00 (Три тысячи) руб. 00 коп. Адрес земельного участка:

д. Иваново-Самарское, ул. Заречная, д. 49а.

Председатель: *Баранова* Н.В. Баранова

16.05.2016



ООО "Малопургинское"

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Малопургинское»

427820 Удмуртская Республика  
с. Малая Пурга ул. Северная, 1  
ИНН 1821011519 КПП 182101001

ОГРН 1131821000740

Тел/факс (834138) 4-20-89

Иск. № 3 от 12. 2015 г.

Вход. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Администрации МО  
«Малопургинский район»

Колодкиной С.И.

Уважаемая Светлана Ивановна!


На иск. № 02-35-3876 от 19.11.2015 предоставляю информацию о возможности технологического присоединения и плату за подключение к сетям водоснабжения земельных участков сообщаем Вам о том, что по адресам:

- 1) с. Бураново, ул. Молодежная, 46; д. Сизяшур, ул. Колхозная, б; с. Норья, ул. Уларь, 56; с. Норья, ул. Проектор, 4 - есть возможность подключения к водопроводной сети;
- 2) с. Малая Пурга, в 150 м по направлению на юго-восток от а/д Елабуга - Пермь; с. Яган-Докья, северная часть населенного пункта - не проложена центральная водопроводная сеть;
- 3) д. Капустино, ул. Лякшурьыл, 8 - не можем предоставить информацию, так как водопроводную сеть данного населенного пункта не обслуживаем;
- 4) д. Успиян, пер. Центральный, 4 - водопроводную сеть необходимо обследовать, изучить, отсутствует информация о центральной водопроводной сети и карта - схема

Директор ООО «Малопургинское»

А. Я. Тимчев

Исполнитель  
Нач. с.л. инспектора  
Егорова Мария Владимировна  
Тел 4-22-75





Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Ижевск»  
(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

Предприятие в г. Ижевске

Главе  
муниципального образования  
«Малопургинский район»  
Колодкиной С.И.

ул. Гагарина, д. 73, г. Ижевск,  
Удмуртская Республика, Российская Федерация, 426026  
тел.: +7 (3412) 539-200, факс: +7 (3412) 668-060  
e-mail: izhevsk@uzdmgas.udm.ru  
ОКПО 03257538, ОГРН 1021801142142, ИНН 1826000260, КПП 183101001

31.05.2017 № 110/16  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Светлана Ивановна!

На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям  
следующих объектов, сообщаем:

№	адрес	пл. уч., кв.м.	разрешенное использование	кадастровый номер	Точка подключения
1	В 60 м. на восток с. Малая Пурга от адресного ул. Советская, 2Б	150	магазин	18:16:080001:1658	Объект находится вне зоны эксплуатационной ответственности ГРО
2	Примерно в 1км севернее д. Каймашур	10000	пчеловодство	18:16:006001:746	Возможность подключения отсутствует
4	с. Норья, ул. Прожектор, д.4	1750	лпх (2.2)	18:16:053002:749	газопровод надземный Ø 57, Р – 0,002 МПа
5	примерно в 60 м на юго-запад от земельного участка, расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Пугачево,	750	лпх (2.2) производство с\х продукции	18:16:057001:4311	Для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет

	ул. Квартальная, д.8				
6	д. Иваново-Самарское, ул. Молодежная, д.19в	1500	лпх (2.2)	18:16:028001:568	газопровод подземный Ø 63ПЭ, Р – 0,002 МПа
7	с. Ильинское, ул. Советская, д.9г	2500	лпх (2.2)	18:16:030001:1544	Возможность подключения отсутствует
8	с. Ильинское, ул. Советская, д.9д	2500	лпх (2.2)	18:16:030001:1550	Возможность подключения отсутствует
9	д. Аксакшур, ул. Полевая, д.9	2400	ижс	18:16:009001:1301	Возможность подключения отсутствует
10	д. Байситово, ул. Сосновая, д.15	2500	ижс	18:16:015001:754	Возможность подключения отсутствует
11	д. Аксакшур, ул. Полевая, д. 8а	1664	лпх (2.2)	18:16:009001:1316	Возможность подключения отсутствует
12	в 150 м по направлению на юго-восток от федеральной дороги Елабуга-Ижевск с. Малая Пурга	800	лпх (2.2) производство с\х продукции	18:16:047001:913	Возможность подключения отсутствует
13	д. Курегово, пер. Гожнинский, д.8	2438	лпх (2.2)	18:16:000000:857	газопровод подземный Ø 57, Р – 0,002 МПа
14	д. Старая Монья, ул. Березовая, д.20	1500	ижс и лпх	18:16:087001:705	Возможность подключения отсутствует
15	д. Старая Монья ул.	1800	ижс и лпх	18:16:087001:806	Возможность

	Рябиновая, д.17				подключения отсутствует
16	д. Старая Монья, ул. Березовая, д.22	1500	ижс и лпх	18:16:087001:804	Возможность подключения отсутствует
17	д. Старая Монья, ул. Новая, д.17а	1976	ижс и лпх	18:16:087001:817	газопровод подземный Ø 110ПЭ, Р – 0,002 МПа
18	д. Байситово, ул. Сосновая, д.7	2500	лпх (2.2)	18:16:015001:757	Возможность подключения отсутствует

Начальник Малоपुरгинской  
газовой службы

Васильев В.П.

Исп. Валиахметов А.В.  
т.8(34138) 4-21-02



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК»  
(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

**ПРЕДПРИЯТИЕ  
В Г. ИЖЕВСКЕ**

---

Ул. Гагарина, д. 73, г. Ижевск, Удмуртская республика, РФ, 426049  
Тел.: +7 (3412) 539-200, (3412) 667-704, факс: +7 (3412) 668-060  
E-mail: E.Lotmanev@udmrgas.udm.ru  
ОКПО 03257538, ОГРН 1021801142142, ИНН 1826000260

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления  
строительства и ЖКХ  
О.В.Шкляевой

На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям  
объекта, сообщаем:

г.д.Иваново-Самарское, ул.Заречная, 49А, точка подключения г.д.Иваново-  
Самарское, ул.Заречная, 49 , Р – 0,002МПа, Ø 63ПЭ.

Начальник Малоपुरгинской  
газовой службы.

В.П.Васильев



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК»  
 («АО «Газпром газораспределение Ижевск»)  
 ПРЕДПРИЯТИЕ  
 В Г. ИЖЕВСКЕ

Главе администрации  
 муниципального образования  
 «Малопургинский район»  
 Колодкиной С.И.

Ул. Галарина, д. 73, г. Ижевск, Удмуртская республика, РФ, 426049  
 Тел.: +7 (3412) 539-200, (3412) 667-704, факс: +7 (3412) 668-060  
 E-mail: E.Lotnykh@udmrgaz.odml.ru  
 ОКЛО 05257633, ОГРН 1021801142142, ИНН 1826000250

03.02.16 № 6/16

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям следующих объектов, сообщаем:


1. д.Средние Юри, ул.Центральная,41Б, точка подключения - ул.Центральная, 41Б, газопровод надземный Ø 89, Р – 0,002'МПа.
2. с.Бураново, ул.Центральная, 10, точка подключения - для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
3. с.Малая Пурга, ул.Строителей, 14В, - для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
4. с.Кечево, ул.Клубная, 10; точка подключения - для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
5. с.Малая Пурга для производственных нужд с кадастровым номером № 18:16:080001:297, точка подключения - объект находится в охранной зоне газопровода среднего давления, подземный, Ø 159, Р -- 0,3 МПа.
6. д.Бобья-Уча, ул.Фермерская,5, точка подключения - для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
7. Для размещения рынка, прилегающий с северной стороны к земельному участку д.Бобья-Уча, ул.Фермерская 5, точка подключения - для определения возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.

Администрация:  
 Малопургинский район  
 № 02-35-534  
 04.02.16

3.02.2016

8. Земельный участок прилегающий к северной границе земельного участка с.Малая Пурга, ул.Верхняя, 27А, точка подключения - ул.Верхняя, газопровод надземный Ø 89, Р – 0,002 МПа.
9. д.Малая Уча, ул.Садовая 16Б, точка подключения - ул.Садовая, 16Б, газопровод подземный Ø 110ПЭ, Р – 0,002 МПа.
10. д.Алганча-Игра, ул.Молодежная,36, точка подключения - ул.Молодежная,36, газопровод подземный Ø 110ПЭ, Р – 0,002 МПа.
11. с.Бураново, ул.Молодежная, 23, 46, подключение возможно при прокладке газопровода до д.46, точка подключения - ул.Молодежная,22, газопровод подземный Ø 63ПЭ, Р – 0,002 МПа.
12. с.Яган-Докья, северная часть населенного пункта, - возможность подключения отсутствует.
13. д.Сизяшур, ул.Колхозная, 6, - возможность подключения отсутствует.
14. д.Капустино, ул.Лякшурыйыл, 8, точка подключения - ул.Лякшурыйыл, 8, газопровод подземный Ø 63ПЭ, Р – 0,002 МПа.
15. с.Норья прилегает с юго-западной стороны к земельному участку, расположенному по адресу с.Норья, ул.Ударник,56, точка подключения - ул.Ударник,58, газопровод подземный Ø 76, Р – 0,002 МПа.
16. д.Успьян, пер.Центральный, 4, - возможность подключения отсутствует.
17. с.Уром, ул.Железнодорожная, 35, точка подключения - ул.Железнодорожная, 35, газопровод подземный Ø 110ПЭ, Р – 0,002 МПа.
18. с.Уром, ул.Азина, 33, точка подключения - ул.Азина, 33, газопровод подземный Ø 63ПЭ, Р – 0,002 МПа.
19. с.Уром, ул.Азина, 29, точка подключения - ул.Азина, 29, газопровод подземный Ø 63ПЭ, Р – 0,002 МПа.
20. с.Уром, ул.Комарова, 9, точка подключения - ул.Комарова, 9, газопровод подземный Ø 110ПЭ, Р – 0,002 МПа.

Начальник Малоपुरгинской  
газовой службы



В.П.Васильев



Филиал «Удмуртэнерго»  
 ПО «Южные электрические сети»  
 Малопургинский РЭС  
 427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10  
 Телефон 4-10-49  
 Факс 4-10-36, 4-20-56  
 e-mail:sekcrmp@udmues.udmene.ru

МО «Малопургинский район»  
 С.И.Колодкиной

№ 12-11-1-06/ от 30.05.2017 г

Уважаемая Светлана Ивановна

Малопургинский РЭС на Ваш запрос №02-25-1368 от 17.04.2017г. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, расположенных по адресу:

№	адрес	пл. уч., кв.м.	разрешенное использование	кадастровый номер
1	примерно в 1 км севернее д.Каймашур - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 129 (Компенсационный договор за счет заявителя).	10000	пчеловодство	18:16:006001:746
2	примерно 380 м на север от с.Норья - строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Ф № 2 ПС Норья с установкой СТП (Компенсационный договор за счет заявителя):	20000	Животноводство	18:16:004001:533
3	примерно в 2000 м по направлению на ю-з от д. Сундуково - строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Ф № 14 ПС Яган с установкой СТП (Компенсационный договор за счет заявителя).	4500	пчеловодство	18:16:096001:591
4	с.Кечево, ул.Клубная, 7а	1000	авторемонт	18:16:035002:754

	- строительство ВЛЛ-0,4 кВ от КТП № 101.			
5	д. Ст. Менья, ул. Октябрьская, 18Б - строительство ВЛЛ-0,4 кВ от КТП № 298.	1260	общ.питание	18:16:063001:2149
6	д. Малая Уча, ул. Садовая, д.166 – монтаж подводки от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 165.	2500	лпх (2.2)	18:16:048001:239
8	д. Баграш-Бигра, ул. Западная, д.31-монтаж подводки от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 438.	2500	лпх (2.2)	18:16:006001:634
9	д. Байонтово, ул. Сосновая, д.7 - строительство ВЛЛ-0,4 кВ от КТП № 453.	2500	лпх (2.2)	18:16:015001:757
10	с. Норья, ул. Прожектор, д.4 -монтаж подводки от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 201.	1750	лпх (2.2)	18:16:053002:749
11	с. Норья, прилегает с юго-западной стороны к земельному участку, расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Норья, ул. Ударник, 56 - строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Ф № 5 ПС Норья с установкой СТП (Компенсационный договор за счет заявителя).	2500	лпх (2.2) производство с/х продукции	18:16:053001:1172
12	с. Яган-Докья, северная часть населенного пункта - строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Ф № 6 ПС Яган с установкой СТП (Компенсационный договор за счет	5000	лпх (2.2) производство с/х продукции	18:16:076001:456

13 ✓	заявителя). д. Сизяшур, ул. Колхозная, б монтаж подводки от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 307.	1500	лпх (2.2)	18:16:060001:952
14 ✓	д. Капустино, ул. Лякшурыйыл, 8 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 363.	2230	лпх (2.2)	18:16:033001:673

Начальник Малопургтнского РЭС

А.П.Чернов.

ЦЕНТРА И  
ПРИВОЛЖЬЯ

Филиал «Удмуртэнерго»

ПО «Южные электрические сети»

Малопургинский РЭС

427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10

Телефон 4-10-49

Факс 4-10-36 4-20-56

e-mail [sekrm@udmucs.udmenc.ru](mailto:sekrm@udmucs.udmenc.ru)

Зам.главы администрации  
МО «Малопургинский район»

С.А.Занчарову

№ 12-11-1-16/3 от 08.02.2016 г.

Малопургинский РЭС по Вашим запросам №02-35-4180 от 16.12.2015 г., №02-35-4181 от 16.12.2015., №02-35-52 от 12.01.2016., №02-35-155 от 19.01.2016. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, расположенные по адресу:

1. УР, Малопургинский район, д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.13. Кадастровый номер 8:16:088001:428. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства. Зона обслуживания ООО «ЭСУ»
2. УР, Малопургинский район, д. Гужношур, ул. Центральная, д. 25. Кадастровый номер 18:16:0270001:434. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения торговой точки. ВЛ 0,4 кВ от КТП-212
3. УР, Малопургинский район, д. Старая Монья, ул. Советская, д. 48с. Кадастровый номер 18:16:063001:2118. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения торговой точки. ВЛ- 0,4 кВ от КТП-17
4. УР, Малопургинский район, д. Иваново-Самарское, ул. Заречная, д. 49а. Кадастровый номер 18:16:028001:561. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства. ВЛ- 0,4 кВ от КТП-362
5. УР, Малопургинский район, с. Кечево, ул. Клубная д. 11. Кадастровый номер 18:16:035002:744. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения объекта общественного питания. ВЛ- 0,4 кВ от КТП-101.
6. УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова д. 8. Кадастровый номер 18:16:047008:549. Предполагаемая нагрузка -30 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома. Необходима реконструкция ВЛН -0,4 кВ от КТП -49 с умонением силового трансформатора.
7. УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова д. 10. Кадастровый номер 18:16:047008:548. Предполагаемая нагрузка -30 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома. Необходима реконструкция ВЛН -0,4 кВ от КТП -49 с умонением силового трансформатора.

8. УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Строителей д. 14в. Кадастровый номер 18:16:047017:161. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для строительства офиса. Участок расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ фидера №21 ПС «Пурга». Зона ответственности ООО «ЭСУ» ВЛ -0,4 кВ от КТП -276
9. УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, расположенный в 60 метрах на восток от адресного ориентира ул. Советская д. 2Б. Кадастровый номер 18:16:080001:1658. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения торговой точки ВЛ- 0,4 кВ от КТП-454.
10. УР, Малопургинский район, с. Уром, ул. Комарова д. 9. Кадастровый номер 18:16:069001:916. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома. Необходима реконструкция ВЛ -0,4 кВ от ЗТП -147 с умончением силового трансформатора.
11. УР, Малопургинский район, с. Уром, ул. Азина д. 33. Кадастровый номер 18:16:069001:818. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома. Необходима реконструкция ВЛ -0,4 кВ от ЗТП -147 с умончением силового трансформатора.
12. УР, Малопургинский район, с. Уром, ул. Железнодорожная д. 35. Кадастровый номер 18:16:069001:896. Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4 кВ, категория надежности -3. Для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома. Необходима реконструкция ВЛ -0,4 кВ от ЗТП -147 с умончением силового трансформатора.

Начальник Малопургинского РЭС



А.П.Чернов.