

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов ХВС на период регулирования  
МО «Старомоньинское»**

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4	5

**1. Показатели качества воды**

1	Наличие контроля качества питьевой воды	Нормативное количество анализов проб на системах водоснабжения, в том числе:	ед.	138
		в местах водозабора	ед.	36
		перед поступлением в распределительную сеть	ед.	30
	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям	в точках водозабора наружной сети	ед.	72
		Количество проб, соответствующих нормативам, в том числе:	ед.	138
		в местах водозабора	ед.	36
		перед поступлением в распределительную сеть	ед.	30
в точках водозабора наружной сети	ед.	72		

**2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**

2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	4
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час	4
		Протяженность сетей всего	км	

**3. Показатель эффективности использования ресурсов**

3		Удельный вес потерь воды	%	2,83
		Эффективность использования электрической энергии	кВтч/м3	1,03

*И. А. Ингушев*