ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154 - 196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (гаражи)

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика:
ООО "Центр экологических разработок и мониторинга"
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Интернациональная, 33-49

"Утверждаю"
Начальник лаборатории
_____ Е. С. Шмыкова
"24" 12 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1-2832 /19
испытаний питьевой воды

Лабораторный № пробы *2832/19*
Место отбора пробы *МУП "Управляющая компания в ЖКХ" МО "Малопургинский р-н", с. Малая Пурга, ул. Колхозная, 2*

Акт отбора/заявка № *без №* *от 23.12.2019* *проба № 1*
Пробу отобрал *представитель заказчика директор ООО "Экомониторинг" Л.Р. Шафекова в присутствии начальника участка водоснабжения МУП УК В ЖКХ П.А. Андреева*
Дата отбора пробы *23.12.2019*
Дата приема пробы *23.12.2019* **время приема** *14:30*
Даты выполнения анализа *23.12.2019* – *27.12.2019*

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	Норматив	НД на метод измерения
1	Ионы аммония суммарно	мг/дм³	0,194	2,0	ГОСТ 33045-2014 Метод А
2	Барий	мг/дм³	менее 0,1	0,1 (0,7)	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
3	Бор	мг/дм³	менее 0,05	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
4	Водородный показатель	ед. pH	7,9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Гидрокарбонаты	мг/дм³	362	не норм.	ГОСТ 31957-2012 Метод А
6	Железо	мг/дм³	0,70	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (без учета разбав.)
7	Жесткость общая	°Ж	7,2	7,0	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Кальций	мг/дм³	131	не норм.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
9	Карбонаты	мг/дм³	менее 6	не норм.	ГОСТ 31957-2012 Метод А
10	Литий	мг/дм³	менее 0,015	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
11	Магний	мг/дм³	7,38	не норм.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
12	Нитраты	мг/дм³	55,7	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (без учета разбав.)
13	Нитриты	мг/дм³	0,0268	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (без учета разбав.)
14	Окисляемость перманганатная	мг/дм³	1,2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
15	Сульфаты	мг/дм³	36,0	500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (без учета разбав.)
16	Сухой остаток	мг/дм³	467	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
17	Фториды	мг/дм³	0,125	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (без учета разбав.)

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант **Л.Ю.Артамонова**

1. Частичная перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения лаборатории запрещается.
2. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, доставленных заказчиком.
3. Нормативы показателей химического состава воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 (указанные в скобках - по ГН 2.1.5.1315-03).

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА