

Акт
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

_19 мая_2021г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика *глава МО «Малопургинское» Логинова Любовь Алексеевна*
наименование организации, должность, Ф.И.О.

эксплуатационной организации *МУП «УК в ЖКХ», начальник участка Андреев П.А.*

составили настоящий акт о том, что
внутрипоселковые трубопроводы системы водоснабжения д. Курчум Норья, ул. Центральная, от д. 1 до д. 40, протяженностью 660 пог. метров
(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

подвергнуты промывке и дезинфекции хлорированием *гипохлорит натрия*
(указать каким реагентом)

при концентрации активного хлора *200 мг/л (г/ м³)* и продолжительности контакта 5 часов.

Заключение: Трубопроводы считать продезинфицированными и промытыми и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Представитель заказчика

ГЛАВА МО
„МАЛОПУРГИНСКОЕ“
Л.А. ЛОГИНОВА
подпись

Представитель эксплуатационной организации

П. А. Андреев
подпись